



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Киров ул. Маклина, 65, тел./факс 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка  
ул. Красноармейская, 12, г. Кирово-Чепецк, 613040 (код 83361)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кирово-Чепецк  
(место составления акта)

28 апреля 2021 г  
(дата составления акта)  
15.00  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 33

По адресу/адресам: г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, 10/2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 25 марта 2021 года № 33 начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору) Митюкова М.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 города Кирово-Чепецка Кировской области (ИНН 4312119312), (объект категории чрезвычайно высокого риска (1 класс)).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

23.04.2021 г. с 10.00 час. до 12.00 час., продолжительность 2 час.,

28.04.2021 г. с 13.00 час. до 15.00 час., продолжительность 2 час.

Общая продолжительность проверки:

2 дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Заведующая МБДОУ детский сад № 15 Воробьева Наталия Анатольевна 25.03.2021 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Соловьев Михаил Александрович, государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования эксперт-

ных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ детским садом № 15

Воробьева Наталия Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае мероприятий по проверке)

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание построено и введено в эксплуатацию в 1986 году по проекту 214-2-61. Со времени строительства в здании изменений капитального характера не было. Конструктивно-планировочные решения здания принимали на основании предоставленного типового проекта, разработанного в 1983 году.

Конструктивная схема здания - с продольными несущими стенами. Наружные стены здания выполнены из кирпича. Внутренние стены, стены лестничных клеток и перегородки выполнены из кирпича. Перекрытия здания, а также лестничные марши и площадки, выполнены из сборных железобетонных изделий. Покрытие плоское из железобетонных перекрытий, рубероид. Высота этажей 3,08 м., высота общая здания 7,20 м. Помещения детского сада находятся в 2-ух этажном здании, 2-ой степени огнестойкости. Имеется один въезд на территорию, вокруг здания круговой проезд. Функциональное назначение Ф1.1 - дошкольное образование детей. Стены кирпичные. Общая площадь здания 1621 кв.м. (плюс спортзал 160 кв.м.) В здании имеется подвал, из которого имеется один выход. На территории детского сада имеются пожарные гидранты. Детский сад рассчитан на 262 детей. Фактически в дневное время находится 260 детей и 57 человек обслуживающего персонала. У сторожа имеется фонарик на случай отключения электроэнергии. Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации выведен на первый этаж здания детского сада. Пожарную сигнализацию обслуживает организация ООО «Аргус», Помещения детского сада обеспечены огнетушителями. Имеется акт об испытании внутреннего пожарного водопровода и на работоспособность проведенный ООО «Аргус» от 11.01.2021 г. Предоставлен протокол № 4/18 об испытании лестниц пожарных и эвакуационных наружных стационарных и ограждений. Ведется журнал инструктажей персонала, последний инструктаж проведен в сентябре месяца 2021 года. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Лица, ответственные за проведение противопожарных инструктажей прошли обучение пожарно-технического минимума. Разработана программа пожарно-технического минимума. Горючая среда в зданиях – твердые горючие материалы: мебель, ткани, деревянные строительные конструкции: двери, окна, перекрытия; (электроприборы) под напряжением. Источниками зажигания могут послужить электроустановки, временные огнеопасные (ремонтные) работы и др.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) **ПРАВОВЫХ АКТОВ**) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

N пп	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Помещения МБДОУ детский сад № 15 не оборудованы эвакуационным освещением.	СНиП II-V.6 <sup>1</sup> раздел 5 п. 4; СНиП 23-05-95* <sup>2</sup> п. 7.1*, п. 7.73, п.	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u>

<sup>1</sup> СНиП II-V.6 «Искусственное освещение» (действует с 01.01.1955 г.)

		7.74; СП 52.13330.2016 <sup>3</sup> п. 7.1.1, п. 7.6.1, п. 7.6.3; ФЗ-384 <sup>4</sup> статья 30 часть 12; ФЗ-123 <sup>5</sup> статья 84часть 1; СНиП 21-01-97* <sup>6</sup> п. 6.22; ППР <sup>7</sup> п. 37	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
2	Из группы № 14 (при числе эвакуирующихся более 15 человек) ширина запасного эвакуационного выхода, который ведет на лестницу 3-го типа, составляет 93 см. (менее 1.2 м.).	СНиП 21-01-97* <sup>8</sup> п. 6.16; СП-1 п. 5.1.4.	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
3	Площадка лестницы 3-го типа у группы № 14 расположена не на одном уровне с эвакуационным выходом (перепад высот) между площадкой лестницы и уровнем эвакуационного выхода составляет 28 см.).	ФЗ-123 ст. 89; СП-1 <sup>9</sup> п. 4.4.7	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
4	Высота ступени у лестницы 3-го типа группы № 14 составляет более 25 см. (более 22 см.).	СП-1 п. 4.4.3	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
5	Из группы № 13 (при числе эвакуирующихся более 15 человек) ширина запасного эвакуационного выхода, ко-	СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п.	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u>

<sup>2</sup> СНиП 23-05-95\* «Естественное и искусственное освещение»

<sup>3</sup> СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*»

<sup>4</sup> Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ

<sup>5</sup> Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

<sup>6</sup> СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

<sup>7</sup> "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479

<sup>8</sup> СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

<sup>9</sup> Свод правил 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

	торый ведет на лестницу 3-го типа, составляет 93 см. (менее 1.2 м.).	5.1.4.	<u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
6	Площадка лестницы 3-го типа у группы № 13 расположена не на одном уровне с эвакуационным выходом (перепад высот) между площадкой лестницы и уровнем эвакуационного выхода составляет 28 см.).	ФЗ-123 ст. 89; СП-1 п. 4.4.7	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
7	Высота ступени у лестницы 3-го типа группы № 13 составляет более 25 см. (более 22 см.).	СП-1 п. 4.4.3	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
8	Из группы № 12 (при числе эвакуирующихся более 15 человек) ширина запасного эвакуационного выхода, который ведет на лестницу 3-го типа, составляет 85 см. (менее 1.2 м.).	СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п. 5.1.4.	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
9	Площадка лестницы 3-го типа у группы № 12 расположена не на одном уровне с эвакуационным выходом (перепад высот) между площадкой лестницы и уровнем эвакуационного выхода составляет 28 см.).	ФЗ-123 ст. 89; СП-1 п. 4.4.7	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
10	Высота ступени у лестницы 3-го типа группы № 12 составляет более 25 см. (более 22 см.).	СП-1 п. 4.4.3	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u>

			<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
11	Из группы № 9 (при числе эвакуирующихся более 15 человек) ширина запасного эвакуационного выхода, который ведет на лестницу 3-го типа, составляет 97 см. (менее 1.2 м.).	СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п. 5.1.4.	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
12	Площадка лестницы 3-го типа у группы № 9 расположена не на одном уровне с эвакуационным выходом (перепад высот) между площадкой лестницы и уровнем эвакуационного выхода составляет 26 см.).	ФЗ-123 ст. 89; СП-1 п. 4.4.7	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
13	При открывании двери на лестницу 3-го типа из группы № 9 ширина эвакуационного выхода составляет 0,47 м. (менее 0,8м.).	СП-1 п. 5.1.4.	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
14	Высота ступени у лестницы 3-го типа группы № 9 составляет более 25 см. (более 22 см.).	СП-1 п. 4.4.3	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
15	Из группы № 7 (при числе эвакуирующихся более 15 человек) ширина запасного эвакуационного выхода, который ведет на лестницу 3-го типа, составляет 97 см. (менее 1.2 м.).	СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п. 5.1.4.	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u>

			<u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
16	Площадка лестницы 3-го типа у группы № 7 расположена не на одном уровне с эвакуационным выходом (перепад высот) между площадкой лестницы и уровнем эвакуационного выхода составляет 25 см.).	ФЗ-123 ст. 89; СП-1 п. 4.4.7	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
17	Высота ступени у лестницы 3-го типа группы № 7 составляет более 25 см. (более 22 см.).	СП-1 п. 4.4.3	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
18	Из группы № 8 (при числе эвакуирующихся более 15 человек) ширина запасного эвакуационного выхода, который ведет на лестницу 3-го типа, составляет 97 см. (менее 1.2 м.).	СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП-1 п. 5.1.4.	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
19	Площадка лестницы 3-го типа у группы № 8 расположена не на одном уровне с эвакуационным выходом (перепад высот) между площадкой лестницы и уровнем эвакуационного выхода составляет 25 см.).	ФЗ-123 ст. 89; СП-1 п. 4.4.7	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u> <u>Наталья</u> <u>Анатольевна</u>
20	Высота ступени у лестницы 3-го типа группы № 8 составляет более 25 см. (более 22 см.).	СП-1 п. 4.4.3	<u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15,</u> <u>Заведующий</u> <u>МБДОУ</u> <u>детский сад</u> <u>№ 15</u> <u>Воробьева</u>

			<u>Наталья Анатольевна</u>
21	Ширина центрального выхода из блока «А» (при открытой двери) составляет 85 см. (менее 1,2м.).	СП-1 п. 4.3.3, п. 5.1.4	<u>МБДОУ детский сад № 15, Заведующий МБДОУ детский сад № 15 Воробьева Наталья Анатольевна</u>
22	Ширина центрального выхода из блока «Б» (при открытой двери) составляет 85 см. (менее 1,2м.).	СП-1 п. 4.3.3, п. 5.1.4	<u>МБДОУ детский сад № 15, Заведующий МБДОУ детский сад № 15 Воробьева Наталья Анатольевна</u>
23	Перед наружной дверью группы № 5 (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	СП-1 п. 4.2.21	<u>МБДОУ детский сад № 15, Заведующий МБДОУ детский сад № 15 Воробьева Наталья Анатольевна</u>
24	У лестниц 3-го типа групп №№ 7,8,9,12,13,14, нижних ступень с 1 по 4 отсутствует ограждение.	СП-1 п. 4.4.7	<u>МБДОУ детский сад № 15, Заведующий МБДОУ детский сад № 15 Воробьева Наталья Анатольевна</u>

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
  - выявлены факты невыполнения предписаний органа надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): -
- нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 33/1/1-24 от 28.04.2021г.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района Кировской области по пожарному надзору - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Соловьев М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

28 апреля 2021 г.



(подпись)  
МЛП

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*завершающий МБНДУ детским садом № 48 Трубникова НА*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"48" 04 2021г. ✓ *[Signature]*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)