

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 15
ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МБДОУ детский сад № 15)
631049 Кировская область
г.Кирово-Чепецк
ул.Революции, д.10, к 2,
Тел /факс 8(83361) 4-05-29
ИНН/КПП 4312119312/431201001
«30» декабря 2022 г. № 284

МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

Отчет о выполнении предписания № 33 / 1 / 1-24
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара по предписанию

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Результат	Документ подтверждающий выполнение
1	Помещения МБДОУ детский сад № 15 не оборудованы эвакуационным освещением	Получено коммерческое предложение разработке проектной документации по устройству эвакуационного освещения	-
со 2 по 20, 24	Требования к эвакуационным выходам и лестницам 3-го типа со второго этажа здания детского сада	Получено коммерческое предложение разработке проектной документации на устройство эвакуационных выходов и лестниц 3-го типа со второго этажа здания детского сада	-
21	Ширина центрального выхода из блока «А» (при открытой двери) составляет 85 см. (менее 1,2м.)	Выполнено	Акт выполненных работ от 21.12.2022г. № 6
22	Ширина центрального выхода из блока «А» (при открытой двери) составляет 85 см. (менее 1,2м.)	Выполнено	Акт выполненных работ от 21.12.2022г. № 6
23	Перед наружной дверью группы № 5 (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	Направлен запрос в МКУ Техцентр	-

Прошу рассмотреть вопрос о продлении срока выполнения предписаний до 03.10.2023 года.

Заведующий МБДОУ детского сада № 15

Н.А.Воробьева

